

令和4年3月16日宮城・福島地震の被害状況

【教育委員会】

	施設等名	被害の状況
1	富谷小学校	1 黒板脱落 2 体育館天井及びステージ天井部品落下
2	東向陽台小学校	1 駐車場漏水
3	あけの平小学校	1 体育館ひさし部落下 2 トイレ壁崩落 3 3階教室壁天井落下
4	日吉台小学校	1 階段壁亀裂破損 2 天井一部破損 3 体育館壁破損
5	富谷中学校	1 天井破損 2 体育館照明カバー落下
6	富谷第二中学校	1 壁剥離
7	日吉台中学校	1 非常階段校舎の接続部に亀裂・剥離 2 トイレ壁亀裂
8	東向陽台中学校	1 体育館スピーカー破損 2 体育館通路天井落下
9	成田中学校	1 黒板崩落 2 窓割れ 3 廊下コンクリート陥落 4 屋根パネル・蛍光灯落下

【産業観光課】

	施設等名	被害の状況
1	とみやど	1 内ヶ崎作三郎記念館内壁剥離 2 2階事務所内壁クラック数箇所

【財政課】

	施設等名	被害の状況
1	本庁舎	1 1階西側女子トイレ壁タイル破損 2 2階農林振興課防災垂壁破損 3 2階都市整備課防災垂壁破損 4 3階議場の天井一部破損落下 5 クラック数か所

【生涯学習課】

	施設等名	被害の状況
1	運動公園	1 スポーツセンターアリーナ天井照明器 2 か所落下 2 スポーツセンターアリーナ屋根軒一部落下 3 スポーツセンターシャッター部破損 4 武道館アリーナ一部漏水
2	民俗ギャラリー	1 展示物一部落下 2 旧民俗ギャラリー天井一部破損
3	西成田コミュニティセンター	1 二宮金次郎像台座から落下
4	成田公民館	1 大ホール窓破損・飛散
5	学校給食センター	1 調理場揚げ物室壁崩落 2 調理場ダクト一部落下 3 調理場壁クラック多数 4 揚げ物機械破損 5 水フィルター破損 6 屋上空調機用配管破損 7 各所天井部一部破損多数

【保健福祉総合支援センター】

	施設等名	被害の状況
1	保健福祉総合支援センター	1 受水槽漏水 2 こども用トイレ漏水 3 メインストリートインターロッキング隆起及び破損

【子育て支援センター】

	施設等名	被害の状況
1	子育て支援センター	1 正面玄関のたたき部分及び点字ブロックに亀裂

【福祉健康センター】

	施設等名	被害の状況
1	福祉健康センター	1 自動ドア開閉障害 2 食器落下破損

【生活環境課】

	施設等名	被害の状況
1	清掃センター	1 粗大施設裏法面崩落

【上下水道課】

	施設等名	被害の状況
1	三ノ関水道管路	1 空気弁から漏水 (市道西沢線・一宮線交差点部)
2	県工業用水道	1 空気弁から漏水 (東向陽台公民館前・上桜木富谷食堂前・明石台マクドナルド前)
3	穀田水道管路	1 空気弁から漏水 (市道穀田線・富ヶ丘明石線手前部分 2箇所)
4	あけの平水道管路	1 あけの平ファミリーマート裏漏水
5	仙南仙塩広域水道	1 漏水により一時流入停止⇒復旧済
6	大崎広域水道	1 流入量低下⇒系統切り替え
7	ひより台第2汚水中継ポンプ場	1 敷地内漏水
8	成田第1汚水中継ポンプ場	1 敷地内本棚倒壊