

令和8～10年度 とみや放課後児童クラブ
空調設備保守点検業務

仕 様 書

(1 / 4)

子育て支援課

No.	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	とみや放課後児童クラブ空調設備保守点検業務					
1	令和8年度	1	式			
2	令和9年度	1	式			
3	令和10年度	1	式			
計				合計	(a)	
特記事項	納 入 期 限			予	(a) × 1 =	(b)
	納 入 場 所	富谷・富ヶ丘・東向陽台・あけの平・日吉台・成田東・成田・明石台小学校児童クラブ		定	(b) × 1.10 =	
				価	(b) × =	
	その他条件等	委託業務期間については、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。		格	予 定 価 格	円
				算	内消費税相当額	円

特 記 仕 様 書

1. 件名

令和8～10年度 とみや放課後児童クラブ（8所）空調設備保守点検業務

2. 実施場所及び点検対象機器

- ① 富谷小学校児童クラブ
- ② 富ヶ丘小学校児童クラブ
- ③ 東向陽台小学校児童クラブ
- ④ あけの平小学校児童クラブ
- ⑤ 日吉台小学校児童クラブ
- ⑥ 成田東小学校児童クラブ
- ⑦ 成田小学校児童クラブ
- ⑧ 明石台小学校児童クラブ

※点検対象機器については別紙のとおり

3. 委託業務期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日

4. 点検及び保守内容

- (1) 室内機
 - ア. 外観点検
 - イ. 送風機の点検
 - ウ. 熱交換器の点検
 - エ. 異音・振動の有無点検
 - オ. 回転方向の確認
 - カ. エアフィルターの点検清掃
 - キ. ドレンパン及び排水状態の点検
 - ク. 冷媒ガス漏れの有無点検
- (2) 室外機
 - ア. 外観点検
 - イ. 送風機の点検
 - ウ. 熱交換機の点検
 - エ. 端子部の点検
 - オ. 絶縁抵抗値の測定
 - カ. 制御装置の作動確認
 - キ. 保護装置の作動確認
 - ク. 異音・振動の有無点検
 - ケ. 回転方向の確認
 - コ. 冷媒ガス漏れの有無点検

- (3) 運転データー
 - ア. 運転電圧・運転電流値の測定
 - イ. 運転電圧の測定
 - ウ. 各部温度の測定
 - エ. 制御回路の動作確認
- (4) 簡易点検
 - ア. 外観点検
 - イ. 異常音・異常振動の有無
 - ウ. 室外機及び周辺の油のにじみ
 - エ. 室外機の熱交換器の腐食・錆び・傷の有無
 - オ. 室内機の熱交換器の霜付きの有無

5. 点検回数及び点検内容

委託期間中、冷房時及び暖房時に（１）から（３）の点検を各１回（年１回）実施し、中期に（４）簡易点検を１回実施する。ただし（４）の簡易点検は家庭用エアコンを除いて実施する。

6. その他

受注者は、定期点検以外に発注者からの不意の故障等の通知があった場合は、直ちに技術員を派遣し点検調整を行う。部品の交換が生じるときは発注者の負担となる。

児童クラブエアコン設置一覧表

児童クラブ名	ユニット	設置場所	熱源及び機種形式	冷房出力	暖房出力	圧縮機	数量	備考
富谷小学校児童クラブ	室外	①児童クラブ室3	EHPシングル:寒冷地用	12.20	7.30	2.90	2	SDRC140AA
		②学習室	EHPシングル:寒冷地用	7.70	4.20	1.40	1	SDRC80AA
		③事務室	EHP個別ツイン:寒冷地用	12.20	9.80	2.90	1	SDRC140AAD
		④多目的室・静養室	EHPルームエアコン	2.80	4.00	0.75	2	S28RCV
		⑤児童クラブ室2	EHP個別ツイン:寒冷地用	13.10	7.50	3.60	1	SDRC160AAD
		⑥児童クラブ室1	EHP個別ツイン:寒冷地用	13.80	10.70	3.60	1	SDRC160AAD
	室内	①児童クラブ室3	天カセ4方向	10.60	7.10		2	SDRC140AA
		②学習室	天カセ4方向	6.70	4.10		1	SDRC80AA
		③事務室	天カセ4方向	11.30	6.40		2	SDRC140AAD
		④多目的室・静養室	天カセ1方向	2.80	4.00		2	S28RCV
		⑤児童クラブ室2	天カセ4方向	12.20	7.40		2	SDRC160AAD
		⑥児童クラブ室1	天カセ4方向	12.90	10.50		2	SDRC160AAD
富ヶ丘小学校児童クラブ	室外	①児童クラブ室	EHPツイン:寒冷地用	10.00	11.20	1.80	2	P-112
		②事務室	EHPシングル:寒冷地用	6.00	6.50	1.20	1	P-80
		③会議室(家庭用)	EHPルームエアコン	3.00	4.20	1.00	1	P-36
		④学習室(家庭用)	EHPルームエアコン	3.30	4.50	1.00	2	P-36
		⑤ホール	EHPツイン:寒冷地用	13.60	16.00	3.30	1	P-160
	室内	①児童クラブ室	天カセ4方向	9.50	11.00		4	P-112
		②事務室	天カセ4方向	5.60	6.00		1	P-80
		③会議室(家庭用)	天カセ2方向	2.80	4.00		1	P-36
		④学習室(家庭用)	天カセ2方向	3.00	4.20		2	P-36
		⑤ホール	天カセ4方向	13.10	15.50		2	P-160
東向陽台小学校児童クラブ	室外	①児童クラブ室1.3.6	EHPシングル:寒冷地用	7.10	8.00	1.60	3	PUZ-ZRMP80HA14
		②児童クラブ室4	EHPシングル:寒冷地用	10.00	11.20	2.10	1	PUZ-ZRMP112KA14
		③児童クラブ室	EHPシングル:寒冷地用	12.50	14.00	2.80	6	PUZ-ZRMP140KA14
		④児童クラブ室2.3.5	EHPルームエアコン	2.20	2.50	0.60	4	MULZ-M2222AS
	室内	①廊下	天カセ4方向	7.10	8.00		3	PL-ZRP80HA3
		②事務室	天カセ4方向	10.00	11.20		1	PL-ZRP112HA3
		③児童クラブ室	天カセ4方向	12.50	14.00		6	PL-ZRP140HA3
		④読書スペース	天カセ1方向	2.20	2.50		1	MLZ-M2222AS-IN
		⑤本棚スペース	天カセ1方向	2.20	2.50		1	MLZ-M2222AS-IN
		⑥多目的室	天カセ1方向	2.20	2.50		1	MLZ-M2222AS-IN
		⑦静養室	天カセ1方向	2.20	2.50		1	MLZ-M2222AS-IN

児童クラブエアコン設置一覧表

児童クラブ名	ユニット	設置場所	熱源及び機種形式	冷房出力	暖房出力	圧縮機	数量	備考
あけの平小学校児童クラブ	室外	①遊戯室	EHPツイン:寒冷地用	14.00	16.00	3.30	1	RCI-AP160HNP7
		②会議室(家庭用)	EHPルームエアコン	3.00	4.20	1.00	1	RAP-36DC2
		③学習室(家庭用)	EHPルームエアコン	3.30	4.50	1.00	2	RAP-36DC2
		④事務室	EHPシングル:寒冷地用	6.00	6.50	1.20	1	RCI-AP80HN7
		⑤児童クラブ室	EHPシングル:寒冷地用	14.00	16.00	3.30	2	RCI-AP160HNP7
	室内	①遊戯室	天カセ4方向	13.10	15.50		2	RCI-AP160HNP7
		②会議室(家庭用)	天カセ2方向	2.80	4.00		1	RAP-36DC2
		③学習室(家庭用)	天カセ2方向	3.00	4.20		2	RAP-36DC2
		④事務室	天カセ4方向	5.60	6.00		1	RCI-AP80HN7
		⑤児童クラブ室	天カセ4方向	13.40	15.50		4	RCI-AP160HNP7
日吉台小学校児童クラブ	室外	①児童クラブ室1	EHPツイン:寒冷地用	10.00	11.20	2.10	1	P-112
		②児童クラブ室2	EHPツイン:寒冷地用	10.00	11.20	2.10	1	P-112
		③事務室	EHPシングル	5.00	5.60	1.10	1	P-56
		④会議室	EHPシングル	3.60	4.00	0.80	1	P-40
		⑤学習室	EHPツイン:寒冷地用	7.10	8.00	1.20	1	P-80
		⑥ホール	EHPツイン:寒冷地用	12.50	14.00	1.50	1	P-140
	室内	①児童クラブ室1	天カセ4方向	5.00	5.60		2	P-112
		②児童クラブ室2	天カセ4方向	5.00	5.60		2	P-112
		③事務室	天カセ4方向	5.00	5.60		1	P-56
		④会議室	天カセ2方向	3.60	4.00		1	P-40
		⑤学習室	天カセ2方向	3.60	4.00		1	P-80
		⑥ホール	天カセ4方向	6.25	7.00		2	P-140
成田東小学校児童クラブ	室外	①学習室	EHPシングル:標準型	9.60	11.00	1.60	1	P-112
		②事務室	EHPシングル:寒冷地用	5.80	6.80	1.20	1	P-80
		③児童クラブ室2	EHPシングル:標準型	9.60	11.00	1.60	1	P-112
		④ホール室	EHPシングル:標準型	9.60	11.00	1.60	1	P-112
		⑤児童クラブ室1	EHPシングル:標準型	9.60	11.00	1.60	1	P-112
	室内	①学習室	天吊り露出	9.20	10.50		1	P-112
		②事務室	天吊り露出	5.30	6.40		1	P-80
		③児童クラブ室2	天吊り露出	9.20	10.50		1	P-112
		④ホール室	天吊り露出	9.20	10.50		1	P-112
		⑤児童クラブ室1	天吊り露出	9.20	10.50		1	P-112

児童クラブエアコン設置一覧表

児童クラブ名	ユニット	設置場所	熱源及び機種形式	冷房出力	暖房出力	圧縮機	数量	備考
成田小学校児童クラブ	室外	①事務室	EHPシングル:寒冷地用	6.00	6.50	1.20	1	P-80
		②児童クラブ室	EHPシングル:寒冷地用	9.00	10.50	1.80	2	P-112
		③更衣室	EHPシングル:寒冷地用	5.80	6.30	1.20	1	P-80
		④児童クラブ室2、3	EHPツイン	14.00	16.00	2.83	2	RSRP160C
		⑤学習室	EHPシングル	5.60	6.30	1.10	1	RSRP63CT
		⑥多目的室	EHPシングル	4.00	4.50	0.71	1	RSRP45CT
	室内	①事務室	天カセ4方向	5.60	6.00		1	P-80
		②児童クラブ室	天カセ4方向	8.50	10.00		4	P-112
		③更衣室	天カセ4方向	5.40	5.80		1	P-80
		④児童クラブ室2、3	天カセ4方向	7.10	8.00		4	FHCP80FC
		⑤学習室	天カセ2方向	5.60	6.30		1	FHGP63FB
		⑥多目的室	壁掛け	4.00	4.50		1	FAP45FB
明石台小学校児童クラブ	室外	①屋外機置場	マルチタイプ寒冷地仕様	56.00	63.00	6.7+6.7	1	PUHY-HP560SCM61
		②管理室・休憩室	マルチタイプ	7.10	8.00	2.03	1	PUSY-P80MH
		③屋外機置場	マルチタイプ寒冷地仕様	40.00	45.00	5.30	1	PUHY-HP450SCMG2
	室内	①児童クラブ室	カセット形(2方向)	11.20	12.50		4	PLFY-P112LMG1
		②多目的室・ランチ室	カセット形(2方向)	11.20	12.50		2	PLFY-P112LMG1
		③管理室・休憩室	カセット形(1方向)	3.60	4.00		2	PLFY-P36BMG1