

富谷市記者会見 資料1

令和4年3月30日

総務部防災安全課

担当：星

連絡先：022-358-3180

福島県沖を震源とする地震の本市被害状況

3月16日、午後11時34分と同36分に立て続けに発生した福島県沖を震源とする地震において、本市では、震度計にて震度4と震度5強が観測された同時刻に、災害対策本部を設置し、非常配備(3号配備)体制で、市内全域の被害状況の確認を行ってまいりました。

市内でも道路や公共施設に被害がでております。東日本大震災から11年が過ぎましたが、改めて、平時における備えの重要性を認識したところです。

市といたしましては、市民の皆様の生命、財産を守るため、引き続き、危機管理体制の充実に努めるとともに、地域の皆様、そして消防、警察、自衛隊など関係機関との連携を図りながら、災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。



成田公民館 大ホール

福島県沖を震源とする地震の被害状況について

令和4年3月28日現在
富谷市総務部防災安全課

1 地震の概要

発生日時	令和4年3月16日 23時36分(富谷市震度計)
震源地	福島県沖
地震の規模	マグニチュード7.3
最大震度	震度6強 宮城県登米市 蔵王町 福島県相馬市 南相馬市 国見町
本市の震度	震度5強

2 富谷市の対応

日	時	対応状況
3月16日	23:36	富谷市において震度5強の地震が発生したため3号配備発令及び富谷市災害対策本部設置
3月17日	0:26	第1回 災害対策本部会議
	3:00	第2回 災害対策本部会議
	8:30	第3回 災害対策本部会議
	8:45	災害対策本部を警戒本部(1号配備)に移行
	14:00	第1回 警戒本部会議
3月17日	14:02	警戒本部を警戒体制(0号配備)に移行
3月18日	17:30	警戒体制を解除

3 避難所の状況

(1) 指定避難所 6か所

施設名	富谷中央公民館	富ヶ丘公民館	東向陽台公民館	あけの平公民館	日吉台公民館	成田公民館
避難者数	0名	0名	0名	0名	0名	0名

(2) 町内会等で開設した一時避難所 15か所

施設名	町中会館	太子堂会館	西成田会館	ひより台一丁目会館	ひより台二丁目会館	富ヶ丘北部会館
避難者数	0名	0名	0名	0名	0名	0名

施設名	鷹乃杜防災センター	とちの木会館	あけの平一丁目会館	東向陽台第二会館	明石台第三会館	明石台第五会館
避難者数	0名	0名	0名	0名	0名	0名

施設名	日吉台一丁目会館	日吉台二丁目会館	成田五丁目会館
避難者数	0名	0名	0名

4 消防・救急の出動状況

(1) 火災については出動なし、救急救命2件軽症者1名

5 被害状況

- (1) ライフライン 電気・ガスについては異常なし、水道については次ページに記載
(2) 人的被害 死者・行方不明者・重傷者 報告なし 軽症者1名
(3) 住家被害 全壊・半壊なし、一部損壊242件(3/25現在)

(4) 水道の被害状況

路線・施設等の名称	被害の状況
市道西沢線 三ノ関地区	空気弁から漏水
市道穀田線 大清水地区	空気弁から漏水
一ノ関段ノ沢	配水管漏水
ひより台一丁目	仕切弁漏水
富ヶ丘三丁目(3か所)	配水管・給水管漏水
県道仙台三本木線 今泉地区	配水管漏水
石積大道渕	河川横断管漏水
石積細田	大道渕橋添架管漏水
あけの平三丁目	富谷第二中学校給水管漏水

(5) 市内の断水について

- ・原因 大崎広域水道の松島幹線西川水管橋(大郷町)の大規模漏水に起因し、富谷市館山配水池への流入量が大幅に減少したもの
- ・断水区域 一ノ関、二ノ関、三ノ関、志戸田、原(一部地区)、太子堂、町上、町中、町下、清水仲、ひより台一丁目、ひより台二丁目、グリーンヒル、とちの木(一部地区)
- ・区域世帯 3,573世帯
- ・断水時間 令和4年3月17日20時30分から翌18日16時まで

(6) 宅地・道路等被害

路線・施設等の名称	被害の状況
大山線	道路わき斜面の小規模崩落 大亀会館寄りの十字路付近に4cmの段差
成田6-87号線 成田六丁目	成田六丁目の外周にクラックや段差
深苗代線	県道から150m程入った辺りで1cm程度の段差
鶴巻線 鶴巻橋付近	1cm程度の段差
とちの木6-10号 とちの木2丁目19-3付近	側溝脇に2cm×50mのスキ間
とちの木6-2号 とちの木2丁目6-25付近	路面クラック
七北田西成田線	照明灯灯具落下
明石台25-1号	照明灯灯具落下
鷹乃杜6-16号線	側溝脇に2cm×30mのスキ間とクラック
石積大亀線	舗装クラック 歩道車道間の亀裂
大童今泉線	舗装クラック
間渡線 間渡橋	段差
広表前線 広表前橋	段差

(7) 河川等被害

河川等の名称	被害の状況
荻又川	堤防クラック3か所

(8) 公共施設の主な被害状況

施設等の名称	被害の状況
市役所本庁舎	防煙垂れ壁2か所破損、議場天井一部破損落下 議員控室間仕切り及び天井一部破損
富谷宿観光交流ステーション(とみやど)	内ヶ崎作三郎記念館内壁剥がれ
まちづくり産業交流プラザ(とみ*)	床面隆起
総合運動公園(スポーツセンター)	アリーナ照明器2か所落下、屋根軒一部落下 シャッター一部破損、受水槽オーバーフロー管破損
総合運動公園(武道館)	天井一部破損、火災報知器破損
西成田コミュニティセンター	二宮金次郎像台座から落下
大黒澤苑	灯籠3基倒壊
富谷中央公民館	排煙装置破損落下
富ヶ丘公民館	天井一部落下
東向陽台公民館	天井板・排気口破損
成田公民館	大ホール窓ガラス破損フロアへ飛散
学校給食センター	揚物室機械破損及び壁崩落、調理場ダクト一部落下 水フィルター破損、空調機用配管破損
富谷保育所	調理室屋外配管破損、門扉破損
成田保育所	トイレ水抜栓破損、廊下床面破損
明石台小学校児童クラブ	トイレ床面浮き
成田東小学校児童クラブ	黒板剥離
保健福祉総合支援センター	外部インターロッキング隆起・破損
福祉健康センター	入口自動ドア開閉障害、玄関部壁面タイル落下
地域活動支援センター	玄関タイル破損
富谷小学校	黒板脱落、体育館天井部品落下
東向陽台小学校	扉開閉障害、駐車場に漏水
あけの平小学校	体育館ひさし部崩落、トイレ壁崩落 3階エキスパンション破損
富谷中学校	エキスパンション天井破損
東向陽台中学校	体育館スピーカー破損、校舎体育館通路天井落下
成田中学校	黒板崩落、窓ガラス割れ、蛍光灯落下、壁破損 扉ゆがみ
清掃センター	敷地内法面崩落
町上会館	玄関入口ガラス破損
明石会館	犬走モルタル破損
東向陽台サニーハイツ会館	玄関柱ズレ
成田五丁目会館	玄関柱ズレ
西成田会館	犬走モルタル破損

※各施設に壁紙剥離、クラック等多数

6 被害総額(概算)

2億1千万円(3/25現在)