

仕 様 書

課 名	教育総務課
-----	-------

業 務 名 : 令和8~12年度 富谷市立富谷中学校し尿浄化槽維持管理清掃業務(長期継続) 仕様書

履行期間 : 令和8年4月1日から令和13年3月31日 (60カ月間)

履行場所 : 富谷市立富谷中学校 (富谷市穀田土間沢一番9番地)

名 称 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
富谷中学校し尿浄化槽維持管理清掃業務(合併処理方式 300人槽)					
(1)保守点検維持管理料 (週1回)	60	ヵ月			
(2)汚泥調整料(年1回)	5	回			
(3)消毒業務料(月1回)	60	ヵ月			
(4)雑消耗品	1	式			
小 計					
消費税(10%)					
法定検査料(法第11条)(年1回) ※非課税	5	回			
合 計					

特記仕様書

1. 件名 令和8～12年度 富谷中学校し尿浄化槽設備維持管理清掃業務（長期継続）

2. 履行場所及び人槽等

①富谷市立富谷中学校（富谷市穀田土間ノ沢一番9番地）

設置年月 : 1978年4月
使用開始年月 : 1978年4月
人槽 : 300人槽
処理方式 : 合併 長時間ばっ気方式
BOD処理目標水質 : 60mg/l

3. 履行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

4. 業務内容

①保守点検維持管理

- ・12ヶ月（週1回）
- ・業務内容（機械類作動状況点検業務、外観点検業務、汚泥調整業務、消毒業務他）

5. その他

①点検終了後報告書提出

- ・汚水処理施設点検記録表（合併処理）保守点検維持管理終了後

【点検項目（報告書内容）等】

点検機械類他：汚水ポンプ、送風機、消泡ポンプ、放流ポンプ、水中ばっ気装置等の電流値測定、電動機の音・振動、自動運転・給油、錆の状態清掃の良否
スクリーン室：砂溜り、スクリーン、破砕機等のスクリーンカス除去、浮上物の有無
異物の流入の有無及び清掃の良否

ポンプ井：沈殿物の点検の有無及び清掃の良否

ばっ気室：水流状況観察、散気装置、目づまりの有無、泡立ちの有無、活性汚泥凝集状況の観察、DO濃度等の良否

沈殿室：浮上物の有無、越流せきの水の流れ、等の良否、水質関係の色相、臭気、水温、PH濃度、透明度等の良否

消毒室：残留塩素濃度測定、薬剤筒清掃、薬液補充、等の良否

一般事項：スラブ上・周囲の清掃、蓋類の錆の有無等の良否

備考：意見

- ・浄化槽法第11条検査結果書（指定検査機関に限る）

【検査項目等】

水質検査項目：BOD、透明度、水素イオン濃度PH、溶存酸素DO等濃度の良否

外観検査項目：前回指摘の項目、重要項目、汚泥流出に関する項目等の良否

消毒検査項目：消毒装置・薬剤の状況、残留塩素濃度等の良否

総合判定：適正等の良否

地方自治法施行令第167条の17及び富谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条の3に基づく長期継続契約であり、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、予算の配当等が受けられない等の諸事情により、一方的に変更又は解除することがあるもの。