令和8年度　富谷第2配水池（大崎広域受水系）

| 区分 | NO. | 水質基準項目 | 単位 | 採水月日 / 基準値 | 令和8年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 基準値 | 7月6日 | 8月24日 | 9月7日 |
| 病原微生物 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 100個／mL 以下 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 無機物・重金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003 以下 | | | |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005 以下 | | | |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04 以下 | | | |
| | 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10 以下 | | | |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8 以下 | | | |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | | | |
| 一般有機物 | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 以下 | | | |
| | 15 | 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.05 以下 | | | |
| | 16 | シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 以下 | | | |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02 以下 | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFAS) | mg/L | 0.00005以下 | | 0.000005未満 | |
| | 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| 消毒副生成物 | 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6 以下 | | | |
| | 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02 以下 | | | |
| | 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06 以下 | | | |
| | 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | | | |
| | 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1 以下 | | | |
| | 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01 以下 | | | |
| | 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1 以下 | | | |
| | 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03 以下 | | | |
| | 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03 以下 | | | |
| | 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09 以下 | | | |
| | 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08 以下 | | | |
| 着色 | 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | | | |
| | 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2 以下 | | | |
| | 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3 以下 | | 0.02未満 | |
| | 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0 以下 | | | |
| 味 | 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200 以下 | | | |
| 着色 | 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05 以下 | | 0.001未満 | |
| 味覚 | 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200 以下 | 9.2 | 14.4 | 18.2 |
| | 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300 以下 | | | |
| | 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500 以下 | | | |
| 発泡 | 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2 以下 | | | |
| カビ臭 | 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001 以下 | | | |
| | 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001 以下 | | | |
| 発泡 | 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 以下 | | | |
| 臭気 | 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005 以下 | | | |
| 味 | 47 | 有機物（全有機炭素）TOC | mg/L | 3 以下 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| 基礎的性状 | 48 | pH値 | mg/L | 5.8以上～8.6以下 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 49 | 味 | mg/L | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 50 | 臭気 | mg/L | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 51 | 色度 | 度 | 5度 以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| | 52 | 濁度 | 度 | 2度 以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |